

IEA HPP ExCo Meeting, Muttenez, 9.-11.11.2015

Swiss heat pump research highlights part one:

«System integration as key factor»

Thomas Afjei, FHNW-HABG, Institute of energy in building

The recipe for a good system integration

a good heat pump

> embedded in a simple fail-proven hydraulic circuit

> with the right dimensioning

> and the right control

> and convinced installers, manufacturers and home owners

yields a good heat pump heating system with high efficiency, high reliability and low noise

Assurance of high quality by focused energy research

some selected SFOE projects:

- > STASCH (standard solutions for small heat pumps systems)**
- > SOFOWA (combination of solar thermal energy, fotovoltaics and hp)**
- > Wpesti (Calculation of HP Efficiency)**
- > HP System Module (WP-System-Modul)**
- > SCCER FEEB&D (Swiss Competence Center for Energy Research, Future Energy Efficient Buildings and Districts)**

Assurance of high quality by validated and simple in use calculation tools

Wärmepumpen-Berechnungsblatt WPesti

Projekt:

WPesti / V 8.1.2 / 14.10.2015
gültig bis 31.12.2015

Gebäudedaten

| | | | | | |
|---|--------------|-------------|--------|--------------|--|
| Klimastation | | | | auswählen -> | |
| Gebäudekategorie | | | | auswählen -> | |
| Energiebezugsfläche EBF | ausfüllen -> | A_E | m^2 | | |
| Heizwärmebedarf nach SIA 380/1 | ausfüllen -> | $Q_{h,eff}$ | MJ/m2a | | |
| Transmissionswärmeverluste nach SIA 380/1 | ausfüllen -> | Q_T | MJ/m2a | | |
| Lüftungswärmeverluste nach SIA 380/1 | ausfüllen -> | Q_V | MJ/m2a | | |
| Heizung: Zusätzliche Verteilverluste | | | % | | |
| Sperrzeiten für Wärmepumpe | | | h/d | | |
| Heizleistungsbedarf ohne Warmwasser bei °C | | | kW | | |
| Warmwasserbedarf nach SIA 380/1 | | Q_{ww} | MJ/m2a | | |
| Warmwasser: Zusätzliche Speicher- und Verteilverluste | | | % | | |


Wärmepumpen-Anlage

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Name und Typ der Wärmepumpe: | | | | |
| Wärmequelle: | | | | |
| Einsatz (Heizung oder Warmwasser): | | | | |
| Betriebsweise der Wärmepumpen-Anlage: | | | | |

**Wpesti is a tool for
dimensioning and
efficiency calculation
according Swiss or
European standards**

**used by Swiss and
Austrian authorities
for calculation of
subsidies**

Assurance of high quality by standardized hydraulic circuits (STASCH)



Assurance of high quality by independent certified test center WPZ



Prüfresultate Sole/Wasser- und Wasser/Wasser-Wärmepumpen basierend auf der EN 14511:2011

Test results of brine to water heat pumps and water to water heat pumps based on EN 14511:2011

| Auftraggeber Customer | Gerät Type | Prüfnummer Test number | Produktart Product type | Kältemittel Refrigerant | Kältemittelmenge [kg] Capacity of refrigerant | Prüfbedingungen Sole-Wasser Test conditions brine to water | | | | | | | | | | Prüfbedingungen Wasser-Wasser Test conditions water to water | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--|--|---------------|-----------|----------|---------------|----------|---------------|-----------|-----------|----------------|--|---|---|----------------|-----------|----------------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | | Volumenstromeinstellung Volume flow adjustment | | | | | | | | | | Volumenstrom [m³/h] Volume flow | Schalleistungspegel innen [dB(A)] Sound power level indoor | Volumenstromeinstellung Volume flow adjustment | | | | | | | | | |
| | | | | | | B5 / W35 | B0 / W35 - 30 | B-5 / W35 | B5 / W45 | B0 / W45 - 40 | B5 / W55 | B0 / W55 - 47 | B-5 / W55 | W15 / W35 | W10 / W35 - 30 | | | W15 / W45 | W10 / W45 - 40 | W15 / W55 | W10 / W55 - 47 | | | | | | |
| Folgende Produkte werden seit dem aktuellen WPZ-Bulletin 02-2013 neu aufgeführt: The following products are newly listed since the latest WPZ-Bulletin 02-2013: | | | | | | CTA AG, Optiheat 1-29e, 345-14-02 Dolder AG, WP-ZR61-1-R407C.SW, 353-15-03 Ecotherm AG - Branch Termogamma, Aquatop S11, 350-14-07 Ecotherm AG - Branch Termogamma, Aquatop S17, 351-15-01 Frisap Feuron AG, FEW 1-10, 346-14-03 Hoval Aktiengesellschaft, Thermalia comfort H (10), 354-15-04 Thermolink AG, FSW 19.3, 359-15-09 Wolf-Technik GmbH, Aqua-Plus 10/10, 348-14-05 | | | | | | | | | | CTA AG, Optiheat 1-29e, 173-14-01 Dolder AG, WP-ZR61-1-R407C.SW, 176-15-03 Ecotherm AG - Branch Termogamma, Aquatop S11, 174-15-01 Ecotherm AG - Branch Termogamma, Aquatop S17, 175-15-02 Hoval Aktiengesellschaft, Thermalia comfort H (10), 177-15-04 | | | | | | | | | | | |
| BARTL Wärmepumpen Wörthstrasse 13/1 D - 86077 Ulm | ECO 10 S | 321-13-02 | S | R407C | 8.2 | Heizleistung / Heat. cap. [kW] | 29.2 | 25.3 | 21.9 | 27.6 | 24.0 | 26.0 | 23.0 | 19.9 | 4.39 | 63 | Heizleistung / Heat. cap. [kW] | | | | | | | | | | |
| | | | | | | El. Leistung / Input power [kW] | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 6.9 | 6.9 | 8.2 | 8.2 | 4.16 | | | 66 | El. Leistung / Input power [kW] | 6.5 | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 9.2 | 9.3 | 6.11 | | |
| | | | | | | COP | [-] | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2.52 | 80 / W60 | COP | [-] | | | | | | | | |
| CTA AG Hunzikenstrasse 2 CH - 3110 Münsingen | Optiheat 1-29e Optiheat 1-29e | 345-14-02 173-14-01 | S S | R410A R410A | 4.8 4.8 | Heizleistung / Heat. cap. [kW] | 31.0 | 28.0 | 24.0 | 29.3 | 25.3 | 26.8 | 23.5 | 20.2 | 4.83 | | Heizleistung / Heat. cap. [kW] | 41.6 | 37.1 | 38.3 | 34.8 | 36.6 | 32.2 | 6.36 | | | |
| | | | | | | El. Leistung / Input power [kW] | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.6 | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 4.39 | | 66 | El. Leistung / Input power [kW] | 6.5 | 6.5 | 7.6 | 7.9 | 9.2 | 9.3 | 6.11 | | |
| | | | | | | COP | [-] | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 2.55 | 80 / W58 | COP | [-] | 6.4 | 5.7 | 4.9 | 4.4 | 4.0 | 3.5 | 3.60 | |
| CTC Giersch AG Bahnhofstrasse 80 CH - 8112 Otelfingen | MSW 8 MWW 8 | 312-12-11 160-12-07 | S S | R407C R407C | 2.4 2.4 | Heizleistung / Heat. cap. [kW] | 9.1 | 8.0 | 6.9 | 8.7 | 7.6 | 8.5 | 7.4 | 6.4 | 1.38 | | Heizleistung / Heat. cap. [kW] | 12.6 | 10.9 | 11.7 | 10.1 | 11.4 | 9.8 | 1.89 | | | |
| | | | | | | El. Leistung / Input power [kW] | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.32 | | 49 | El. Leistung / Input power [kW] | 2.0 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 1.76 | | |
| | | | | | | COP | [-] | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 0.81 | 80 / W60 | COP | [-] | 6.3 | 5.7 | 5.0 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 1.07 | |
| Dolder AG | WP-ZR61-1-R407C.SW | 353-15-03 | S | R407C | 9.5 | Heizleistung / Heat. cap. [kW] | 17.6 | 15.1 | 12.9 | 16.3 | 14.0 | 15.3 | 13.1 | 11.2 | 2.61 | | Heizleistung / Heat. cap. [kW] | 23.9 | 20.6 | 22.2 | 19.3 | 20.9 | 18.2 | 3.59 | | | |

Assurance of high quality by validated and simple in use calculation tools

Wärmepumpen-Berechnungsblatt WPesti

Projekt:

WPesti / V 8.1.2 / 14.10.2015
gültig bis 31.12.2015

Gebäudedaten

| | | | | | |
|---|--------------|-------------|----------|--------------|--|
| Klimastation | | | | auswählen -> | |
| Gebäudekategorie | | | | auswählen -> | |
| Energiebezugsfläche EBF | ausfüllen -> | A_E | m^2 | | |
| Heizwärmebedarf nach SIA 380/1 | ausfüllen -> | $Q_{h,eff}$ | $MJ/m2a$ | | |
| Transmissionswärmeverluste nach SIA 380/1 | ausfüllen -> | Q_T | $MJ/m2a$ | | |
| Lüftungswärmeverluste nach SIA 380/1 | ausfüllen -> | Q_V | $MJ/m2a$ | | |
| Heizung: Zusätzliche Verteilverluste | | | % | | |
| Sperrzeiten für Wärmepumpe | | | h/d | | |
| Heizleistungsbedarf ohne Warmwasser bei °C | | | kW | | |
| Warmwasserbedarf nach SIA 380/1 | | Q_{ww} | $MJ/m2a$ | | |
| Warmwasser: Zusätzliche Speicher- und Verteilverluste | | | % | | |


Wärmepumpen-Anlage

| | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Name und Typ der Wärmepumpe: | | | | |
| Wärmequelle: | | | | |
| Einsatz (Heizung oder Warmwasser): | | | | |
| Betriebsweise der Wärmepumpen-Anlage: | | | | |


**Wpesti is a tool for
dimensioning and
efficiency calculation
according Swiss or
European standards**

**used by Swiss and
Austrian authorities
for calculation of
subsidies**


Assurance of high quality by HP System Module



SOFOWA – Interactions in Building / Environment / Control




SOFOWA – system on the test rig (Simulation Lab MuttENZ)



SCCER FEEB&D: energy hubs

Towards integrated energy systems



Source: IEA World Energy Outlook 2014

Conclusions

You know the recipe for good heat pump heating systems

You know the ingredients

Go ahead